



Certificato numero / Certificate number

DE/6002

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports  
n. 0003\DC\AAV\18 Rev. 1 del / dated 10/04/2018 - n. 0016\DC\TTS\18 del / dated 28/05/2018  
n. 0006\DC\AEF\18 del / dated 25/05/2018

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**FINAZZI SRL**

**Via Garibaldi, 52 - 21022 AZZATE (VA) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
has requested on the specimen sampled by himself and named

**Porta a battente a 1 anta in PVC**

*PVC single leaf door*

**Mod. 2Secur**

le prove di tipo secondo la norma EN 14351-1:2006+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
the type testing according to EN 14351-1:2006+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A  
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 19/11/2018  
Ultima emissione / Last issue: //  
Scadenza / Expiring: 18/11/2023

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A****Porta a battente a 1 anta in PVC***PVC single leaf door***Mod. 2Secur**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 1064±1 x H 2283±1
Prestazioni / Performances:	
4.14 Permeabilità all'aria <i>4.14 Air permeability</i>	classe / class 2
4.5 Tenuta all'acqua <i>4.5 Watertightness</i>	classe / class 3A
4.2 Resistenza al carico del vento <i>4.2 Wind load resistance</i>	classe / class C3
4.12 Trasmittanza termica <i>4.12 Thermal transmittance</i> - superficie/area ≤ 3,6 m <sup>2</sup>	U <sub>d</sub> = 0,93 W/m <sup>2</sup> K
4.23 Resistenza all'effrazione <i>4.23 Burglar resistance</i>	classe / class 3

Prima emissione / First issue: 19/11/2018  
Ultima emissione / Last issue: //  
Scadenza / Expiring: 18/11/2023

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

